

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Spojovací, 2604/48 a 2605/46

PSČ, místo: 13000, Praha

K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415), 2853/4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3165

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE > 80%: 302.5
■ elektřina: 12.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	99.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	65.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.87 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: Kucharik.j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 725562.0

Vyhotoveno dne: 18.05.2025

Podpis: