PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Za žižkovskou vozovnou, 2687 / 18
PSČ, místo: 13000, Praha
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415)
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3888 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

- Mimořádně úsporná **A** — 58.0
- Velmi úsporná **B** — 87.0
- Úsporná **C** — 116
- Méně úsporná **D** — 167
- Nehospodárná **E** — 217
- Velmi nehospodárná **F** — 268
- Mimořádně nehospodárná **G**

C
109

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 342.8
- elektřina: 38.3
- energie okolního prostředí: 35.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.64	W/(m²·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	69.4	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	107	kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	82.3	kWh/(m²·rok)	E
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	15.0	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	9.70	kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Krásný Tomáš
Osvědčení č.: 1598
Kontakt: krasnytomas@centrum.cz

Ing. TOMÁŠ KRÁSNÝ
zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem
1598
energetický specialista

Ev. č. průkazu: 863416.0
Vyhotoveno dne: 22.09.2026
Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Praha	**Část obce:**	Žižkov
Ulice:	Za žižkovskou vozovnou	**Č.p. / č. or. (č.ev.)**	2687/18
Katastrální území:	Žižkov (727415)	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:		**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:		**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	13 608,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	3 185,4
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,23
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	3 887,8
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	20,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění	Energ. vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	bytová zóna	Bytový dům - prostor bytu	☒	☐	20	3 499,0
Z2	nebytové plochy	Prostory plnící funkci domovní komunikace a domovního vybavení k bytům mimo garáže	☒	☐	16	388,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							
PALIVA								
Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).								
elektřina	---	---	---	---	0,1%	9,1%	---	9,2%
	---	---	---	---	0.54	37.7	---	38.3
zemní plyn	76,9%	---	---	---	5,4%	---	---	82,4%
	320.1	---	---	---	22.7	---	---	342.8
ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ								
Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.								
energie okolního prostředí	---	---	---	---	8,4%	---	---	8,4%
	---	---	---	---	35.1	---	---	35.1
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
procentuální podíl	76,9%	---	---	---	14,0%	9,1%	---	100,0%
kWh/m^{2}rok	82,3	---	---	---	15,0	9,7	---	107,0
MWh/rok	320.1	---	---	---	58.3	37.7	---	416.1

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
elektřina	2,1	---	---	---	---	0,3%	18,7%	---	19,0%
		---	---	---	---	1.13	79.2	---	80.4
energie okolního prostředí	0,0	---	---	---	---	0,0%	---	---	0,0%
		---	---	---	---	0.00	---	---	0.00
zemní plyn	1,0	75,7%	---	---	---	5,4%	---	---	81,0%
		320.1	---	---	---	22.7	---	---	342.8
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuální podíl		75,7%	---	---	---	5,6%	18,7%	---	100,0%
kWh/m^{2}rok		82,3	---	---	---	6,1	20,4	---	108,8
MWh/rok		320.1	---	---	---	23.8	79.2	---	423.2

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	71.4	58.9	49.6	30.9	14.3	8.11	7.05	7.21	15.4	34.5	53.1	65.7
elektřina	4.82	3.97	3.32	2.72	2.25	2.09	2.09	2.25	2.78	3.28	3.94	4.76
energie okolního prostředí	0.64	1.28	2.53	3.88	4.96	4.80	4.96	4.96	3.36	2.28	0.95	0.48
zemní plyn	65.9	53.6	43.8	24.3	7.13	1.22	0.00	0.00	9.27	29.0	48.2	60.4

Roční průběh dodané energie podle energonositelů



BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	71.4	58.9	49.6	30.9	14.3	8.11	7.05	7.21	15.4	34.5	53.1	65.7
Vytápění	61.7	50.5	41.4	23.4	7.13	1.22	0.00	0.00	7.87	26.3	44.4	56.1
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	4.88	4.43	4.93	4.82	5.01	4.84	5.01	5.01	4.80	4.93	4.73	4.88
Osvětlení	4.78	3.93	3.27	2.67	2.20	2.04	2.04	2.20	2.74	3.24	3.90	4.72

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	225	Solární zisky	MWh/rok	38.1
Větrání		97.6	Vnitřní zisky - lidé		27.4
Netěsnosti obálky - infiltrace		47.6	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie a z přilehlých nevytápěných prostor		34.6
Celkem		370	Celkem		100

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	270,0	kWh/m^2.rok	69,4

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	$U_{N,j}$	$U_{R,j}$	
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
VNĚJŠÍ STĚNY				**1 511,7**				
STN-6	stěna J (Z1)	20	EXT	544,0	0,300	**0,30**	**0,30**	100%
STN-7	stěna v (Z1)	20	EXT	272,2	0,300	**0,30**	**0,30**	100%
STN-8	stěna Z (Z1)	20	EXT	0,0	0,300	**0,30**	**0,30**	100%
STN-9	stěna S (Z1)	20	EXT	544,3	0,300	**0,30**	**0,30**	100%
STN-10	stěna J (Z2)	16	EXT	60,5	0,300	**0,40**	**0,40**	75%
STN-11	stěna v (Z2)	16	EXT	30,2	0,300	**0,40**	**0,40**	75%
STN-12	stěna z (Z2)	16	EXT	0,0	0,300	**0,40**	**0,40**	75%
STN-13	stěna S (Z2)	16	EXT	60,5	0,300	**0,40**	**0,40**	75%
STŘECHY				**647,8**				
STR-5	střecha (Z1)	20	EXT	583,0	0,600	**0,24**	**0,24**	250%
STR-18	střecha (Z2)	16	EXT	64,8	0,600	**0,32**	**0,32**	188%
KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				**648,0**				
STR-19	sklep strop (Z1)	20	SOUS	583,2	1,200	**0,60**	**0,40**	300%
STR-20	sklep strop (Z2)	16	SOUS	64,8	1,200	**0,80**	**0,80**	150%
VÝPLNĚ OTVORŮ				**377,9**				
VYP-1	1 (Z1)	20	EXT	136,0	1,300	**1,50**	**1,50**	87%
VYP-2	2 (Z1)	20	EXT	68,0	1,300	**1,50**	**1,50**	87%
VYP-3	2 (Z1)	20	EXT	0,0	1,300	**1,50**	**1,50**	87%
VYP-4	2 (Z1)	20	EXT	136,1	1,300	**1,50**	**1,50**	87%
VYP-14	1 (Z2)	16	EXT	15,1	1,300	**2,00**	**2,00**	65%
VYP-15	2 (Z2)	16	EXT	7,6	1,300	**2,00**	**2,00**	65%
VYP-16	2 (Z2)	16	EXT	0,0	1,300	**2,00**	**2,00**	65%
VYP-17	2 (Z2)	16	EXT	15,1	1,300	**2,00**	**2,00**	65%
TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.								
Vliv tepelných vazeb ΔUtb				---	**0,100**	---	**0,020**	500%

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla[1]	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí MWh/rok
K-1	plyn k	70	zemní plyn	320	103	---	Z1: 89 Z2: 89	Z1: 92 Z2: 92	100,0 270

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
		kW		MWh	%	---	%	m^3/rok	% pokrytí MWh/rok
K-1	plyn k	70	zemní plyn	22.7	103	---	TVsys 1: 99,5	422,13	40,0 23.3
STS-1	termické panely	-	-	-	---	---	TVsys 1: 99,5	634,39	60,0 35.1

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	osv	RD a BD	2 799,20	300	1,70	1,00	1,00	0,61
Z2 (L1)	osvětlení chodeb	RD a BD	311,04	100	1,70	1,00	1,00	0,77

SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM

Ozn.	Solární termická soustava	Využití solární soustavy	Typ solárních termických kolektorů	Celková plocha apertury / počet ks	Objem solárního zásobníku	Celkový roční zisk soustavy	Celkový roční využitý zisk soustavy	Měrný využitý zisk k ploše apertury
				m^2 ks	litry	MWh/rok	MWh/rok	kWh/m^2.rok
STS 1	termické panely	Příprava TV	Ploché zasklené solární kolektory	64,00 60	3 000	35,42	35,07	547,93

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	**Stěny** OP_S-1 - kompletní zateplení **Okna, dveře, popř. LOP:** OP_S-1 - kompletní zateplení **Střechy a stropy:** OP_S-1 - kompletní zateplení **Podlahy:** OP_S-1 - kompletní zateplení
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	*V této kategorii není navrhováno žádné opatření.*
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	*V této kategorii není navrhováno žádné opatření.*

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	**ANO**	**NE**	**ANO**	
KROK 4	**Kombinovaná výroba elektřiny a tepla**	**ANO**	**NE**	**ANO**	
KROK 4	**Soustava zásobování tepelnou energií**	**ANO**	**NE**	**ANO**	
KROK 4	**Tepelná čerpadla**	**ANO**	**NE**	**ANO**	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření				
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Neobnovitelná primární energie**	**Klasifikační třída neobnovitelné primární energie**
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	83,65	107,04	108,84	
	325	**416**	**423**	
Soubor navržených opatření	56,55	74,91	76,71	
	220	**291**	**298**	
Dosažená úspora energie	27,10	32,13	32,13	-
	105	**125**	**125**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY			
Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	**Splněno:**	není stanoven

REFERENČNÍ BUDOVA				
Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energetická vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$kWh/m^2.rok$	%
	Z1 - bytová zóna (obytná zóna)	3 499,0	46,0	3
	Z2 - nebytové plochy (obytná zóna)	388,8		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,64	0,44	---

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	107,04	95,23	---

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	108,84	108,23	---

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	IDEKSOFT® - ENERGETIKA	**Verze software:**	8.1.4 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	TNI 73 0331	**Metoda výpočtu:**	Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Krásný Tomáš	**Číslo oprávnění:**	1598
Telefon:	723319741	**E-mail:**	krasnytomas@centrum.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	863416.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	22.09.2026		
Platnost průkazu do:	22.09.2036		