

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Obytný soubor Čertův Vršek-sekce D-ul. Čertův vršek


PSČ, místo: 18000 Praha 8

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1361,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,41 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1004,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

A

70

Velmi úsporná **B**

84 B

105

Úsporná **C**

C

141

Méně úsporná **D**

D

211

Neúsporná **E**

E

281

Velmi neúsporná **F**

F

352

Mimořádně neúsporná **G**

G



83

87

131

174

261

348

436

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

84,785

83,597

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 6,2
 Zemní plyn: 59,2
 Slunce a energie prostředí: 19,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimotřdně úsporná		33		2			
	0,32						
						46	4
Mimotřdně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		33,02		1,91		46,23	3,63

Zpracovatel: Ing. Karel Fintes
Kontakt: Bosonožská 13
 62500 Brno

Osvědčení č.: 106
Vyhotoveno dne: 9.5.2018
Podpis: