

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Václavské náměstí, 795 / 40
PSČ, místo: 110 00, Praha 1
K.ú., parcelní č.: Nové Město [727181], 2067
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 4449

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 44.4

Velmi úsporná **B**

← 66.6

Úsporná **C**

← 88.8

Méně úsporná **D**

← 128

Nehospodárná **E**

← 167

Velmi nehospodárná **F**

← 205

Mimořádně nehospodárná **G**

E
140

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 545.6
■ elektřina: 36



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.03 W/(m ² K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	83.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	131 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	115 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	3.84 kWh/(m ² ·rok)	C
	Nucené větrání	0.94 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	8.61 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.37 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Knill
Osvědčení č.: 0265
Kontakt:



Ev. č. průkazu: 690209.0
Vyhотовeno dne: 06.02.2025
Podpis: