PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jablonecká, 358, 359

PSČ, místo: 190 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Střížkov (730866), 620

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5035 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.83 W/(m²·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	63.8 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	126 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	89.0 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32.9 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.73 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: ENCP-HK s.r.o.

Osvědčení č.: MPO 1850

Kontakt: cipcala@encp.cz

Ev. č. průkazu: 313401.0

Vyhotoveno dne: 19.10.2020

Podpis: