PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 123791.0


Ulice, číslo: Krajková 76, 338
PSČ, místo: 357 08 Krajková
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 1662,9 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,49 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 1137,2 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	109,255	117,701


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B		Dop.					
C		69				24 / Dop.	4 / Dop.
D	0,57 / Dop.						
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		78,05				26,99	4,22

Zpracovatel: Ing. Antonín Čermák
Kontakt: Tyršova 405
588 13 Polná

Osvědčení č.: 1033
Vyhotoveno dne: 24.11.2017
Podpis:

Ing. ANTONÍN ČERMÁK
zapsaný do seznamu energetických specialistů pod číslem
1033
energetický specialista