PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Rokycanova 169

PSČ, obec: 130 00 Praha 3

K.ú., parcelní č.: Žižkov, 789

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **1645,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,99 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	79 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	121 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	97 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Kamila Kuťáková

Osvědčení č.: 1222

Kontakt: kamila.kutakova@seznam.cz

Ing. KAMILA KUŤÁKOVÁ – zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 1222 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 888256.0

Vyhotoveno dne: 29.09.2026

Podpis: