

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Chalabalova 600/27

PSČ, obec: 155 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Stodůlky 755541, 1080/11

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1536,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

62

Velmi
úsporná

B

94

Úsporná

C

125

Méně úsporná

D

179

Nehospodárná

E

234

Velmi
nehospodárná

F

289

Mimořádně
nehospodárná


G

B
92

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 142,7 (88 %)
- Elektřina - 19,6 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy


0,52 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

51 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

106 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

66 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

12 kWh/(m²·rok)

D

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Renata Straková

Osvědčení č.: 271

Kontakt: strakova@entech-group.cz

Ev. č. průkazu: 759064.0

Vyhotoveno dne: 14.08.2025

Podpis

