

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Wolkerova, 695
PSČ, místo: 358 01, Kraslice
K.ú., parcelní č.: Kraslice (673293), st. 828/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2948 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 79.2
■ energie okolního prostředí: 67.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	19.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	49.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	26.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2.62 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.28 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Servismann s.r.o. - Jan Klícha
Osvědčení č.: 1981
Kontakt: klichajan@volny.cz

Ev. č. průkazu: 573046/0

Vyhotoveno dne: 22.02.2024

Podpis:

Městský úřad Kraslice
Odbor územního plánování,
stavebního úřadu
a památkové péče