

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bolzanova, 2440 / 31g


PSČ, místo: 66902, Znojmo

K.ú., parcelní č.: Znojmo-město (793418), 3310/20

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1454

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

63.4

Velmi
úsporná

B

95.1

Úsporná

C

127

Méně úsporná

D

182

Nehospodárná

E

238

Velmi
nehospodárná

F

293

Mimořádně
nehospodárná

G

C

114


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 120
■ elektřina: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	85.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	39.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1.70 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	43.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.66 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Luděk Novotný

Osvědčení č.: 1739

Kontakt: ludano@me.com



Ev. č. průkazu: 741799.0

Vyhotoveno dne: 26.06.2025

Podpis:

Luděk Novotný