

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

význaný zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodářství energií, v platném znění, a vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Roháčova 38/266, k.ú. 727415,
p.č. 1887/2**

PSČ, místo: **13000, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2831.26** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.36** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2537.89** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

155.5

208.1

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - 0,25÷50%, 129.2
■ Elektrická energie: 26.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{\text{em}} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B		33.7					
C						17.4	10.2
D	0.37						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		85.5				44.2	25.8

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hůlka

Kontakt:

234054284 / ctibor.hulka@dek-cz.com

Osvědčení č. 269

Vyhotoveno dne: 13.01.2020

Podpis:

č. osvědčení 269