

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Trnková, 1864 / 22
PSČ, místo: 14200, Praha
K.ú., parcelní č.: Krč (727598), 2893/38
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3441

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 287.5
elektřina: 10



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	86.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	60.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.04 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.86 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Lukáš Roubíček
Osvědčení č.: 1143
Kontakt: info@roubicektzb.cz

Ev. č. průkazu: 706995.0
Vyhотовeno dne: 24.03.2025
Podpis: