

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: K.H.Máchy 272-274

PSČ, obec: 261 01 Příbram VII

K.ú., parcelní č.: Březové Hory 735515, 1208


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3116,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 359,2 (94 %)
Elektřina - 21,0 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,52 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	122 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	95 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Pavel Vrátný

Osvědčení č.: 1389

Kontakt: portyr@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 653692.0

Vyhotoveno dne: 8.11.2024

Podpis: