

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** nám. 17. listopadu č.p. 65-69

**PSČ, místo:** 261 01 Příbram VII

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 7605,6 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru AV:** 0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 8604,5 m<sup>2</sup>





## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

711,283

882,769

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektrina ze sítě: 85,7  
■ Dálkové teplo: 625,5

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné úspory							
A							
B		Dop.					
C		56				17 / Dop.	10 / Dop.
D	0,51 / Dop.						
E							
F							
G							
Mimořádné nevhodnosti							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>479,79</b>				<b>146,02</b>	<b>85,48</b>

Zpracovatel: Ing. Pavel Vrátný  
Kontakt: 603 463586  
portyr@centrum.cz

Osvědčení č.: 1398  
Vyhотовeno dne: 12.8.2015  
Podpis:

