

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod novým lesem 70/55

PSČ, obec: 162 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Veleslavin [729353], p. č. 523

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 263,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

259

Mimořádně
nehospodárná

G

E
204

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 47,4 (95 %)
- Elektřina - 2,4 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,75 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

134 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

189 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

166 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Josef Fabián

Osvědčení č.: 0539

Kontakt: jva.benesova@fabian-hk.cz

Ev. č. průkazu: 445040.0

Vyhotoveno dne: 20.7.2022

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod novým lesem 70/55

PSČ, obec: 162 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Veleslavin [729353], p. č. 523


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 263,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 47,4 (95 %)
- Elektřina - 2,4 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	134 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	189 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	166 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Fabián

Osvědčení č.: 0539

Kontakt: iva.benesova@fabian-hk.cz

Ev. č. průkazu: 445040 0

Vyhotoveno dne: 20.7.2022

Podpis: