

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: 146

PSČ, obec: 47158 Cvikov

K.ú., parcelní č.: Lindava, st. 279/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 610,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 65,9 (77 %)
■ Kusové dřevo a štěpka - 19,3 (23 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,83 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	110 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	139 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	125 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	8 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com

Ev. č. průkazu: 8739900

Vyhotoveno dne: 6. 8. 2025

Podpis:

