

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Blatech, 2058
PSČ, místo: 470 01, Česká Lípa [561380]
K.ú., parcelní č.: 621382] (Česká Lípa), 1412/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2444 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 335.6
■ elektřina: 13.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.75 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	75.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	143 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	105 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.05 kWh/(m ² ·rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32.8 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	5.20 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jana Helišová
Osvědčení č.: 1024
Kontakt: helisova.jana@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 656176.0
Vyhотовeno dne: 03.11.2024
Podpis: