

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Mařákova 329

PSČ, obec: 47301 Nový Bor

K.ú., parcelní č.: Nový Bor, 2496


Typ budovy: polyfunkční objekt

Celková energeticky vztažná plocha: 496,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 70,7 (86 %)
Elektřina - 11,5 (14 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,84 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	166 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	139 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	23 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Ev. č. průkazu: 830448.0

Vyhotoveno dne: 24. 3. 2026

Podpis: