

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 49

PSČ, obec: 47157 Mařenice

K.ú., parcelní č.: Dolní Světlá pod Luží, st. 242


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 894,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 152,3 (58 %)
- Elektřina - 102,4 (39 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 9,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,80 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	169 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	295 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	210 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	2 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	69 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	15 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Průkaz vydán: 10. 9. 2024

Průkaz o dne: 10. 9. 2024

Podpis: