


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Arbesova 897
PSC, obec: 27401 Slaný
K.ú., parcelní č.: Slaný 749362, 1085; 1731/23
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 231,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 18,5 (89 %)
- Elektřina - 1,5 (7 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 0,6 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	50 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	89 kWh/(m ² .rok)	B
Vytápění	62 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Marie Rodová
Osvědčení č.: 1000
Kontakt: marie.rodova@email.cz

Ev. č. průkazu: 544330.2 - 572700
Vyhотовeno dne: 31.1.2024
Podpis:

Ing. Marie Rodová
Datum: 2024.03.01
14:10:40 +01'00'