

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jirečkova 1014/13
PSČ, obec: 170 00 Praha [554782]
K.ú., parcelní č.: Holešovice [730122], 1844
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1945,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 407,2 (95 %)
Elektřina - 19,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,44 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	131 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	219 kWh/(m ² .rok)	F
Vytápění	185 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	9 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@chciprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 626817.0

Vyhotoveno dne: 22.8.2024

Podpis: