

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Bytový dům Čimická č.p. 767, 768, 769		Hodnocení obálky budovy	
Celková podlahová plocha $A_c = 12\,719,8\text{ m}^2$		stávající	doporučení
<p>Cl Velmi úsporná</p> <p>Mimořádně neekonomická</p>		1,62	
KLASIFIKACE			
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$		$U_{em} = H_T / A$	0,81
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2		$U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$	0,50
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty U_{em}			
Cl	0,50	0,75	1,00
U_{em}	0,25	0,38	0,50
Platnost štítku do: 9.1.2023		Datum vystavení štítku: 9.1.2013	
Štítek vypracoval(a):	Ing. Petra Studecká energetický auditor		

