

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komenského, 1466

PSČ, místo: 25801, Vlašim

K.ú., parcelní č.: Vlašim (783544), 1998

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 839

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 58,0

Velmi
úsporná

B

← 87,0

Úsporná

C

← 116

Méně úsporná

D

← 167

Nehospodárná

E

← 218

Velmi
nehospodárná

F

← 268

Mimořádně
nehospodárná

G

D
121


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 75.4
■ elektřina: 1.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.46 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

44.4 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

91.8 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

56.0 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

33.8 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.98 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: REAL plus ENERGY s.r.o.

Osvědčení č.: 2136

Kontakt: info@realplusenergy.cz

Ev. č. průkazu: 755867.0

Vyhotoveno dne: 05.08.2025

Podpis:

