

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Měník, 33
PSČ, místo: 78321, Bílá Lhota
K.ú., parcelní č.: Měník (745600), st.44
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 195 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 130.4
■ elektřina: 31.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.75 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	417 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	832 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	814 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.95 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka
Osvědčení č.: 0929
Kontakt: pavelkaprojekty@gmail.com



Ev. č. průkazu: 587284.0

Vyhotoveno dne: 19.04.2024

Podpis

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148