

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Horní 3031/98
PSČ, obec: 700 30 Ostrava
K.ú., parcelní č.: Dubina u Ostravy [798894], 287/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4645,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 290,6 (94 %)
- Elektrina - 20,0 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	32 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	67 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	43 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ondřej Guniš
Osvědčení č.: 1408
Kontakt: info@asaexpert.cz

Ev. č. průkazu: 313717.2

Vyhotoveno dne: 29.7.2022

Podpis:

