


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mladé Buky, 248  
PSČ, místo: 542 23, Mladé Buky  
K.ú., parcelní č.: Mladé Buky (696803), st. 316  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2757 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 195.4  
■ elektřina: 11.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	39.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>75.0 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
	Vytápění	49.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	2.50 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka  
Osvědčení č.: 269  
Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. č. průkazu: 450111.0  
Vyhотовeno dne: 16.08.2022  
Podpis: