

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Fügenerova 169**
 PSC, obce: **252 66 Libčice nad Vltavou**
 K.ú., parcelní č.: **Libčice nad Vltavou, 537**
 Typ budovy: **Rodinné domy**
 Celková energetický vztažná plocha: **331 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




Požadavky pro větší změnu
 dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,43 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	94,7 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	135,7 kWh/(m ² .rok)	D
Vytápění	113,1 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Příprava teplé vody	19,6 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	2,9 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **535 260.0**

Vyhotoveno dne: **11. říjen 2023**

Podpis:

