

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Petra Bezruče - Bytový dům - ČÁST "4"

PSČ, obec: 69142 Valtice

K.ú., parcelní č.: Valtice, 253; 255


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 333,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 18,6 (93 %)
- Elektřina - 1,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,22 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	28 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	60 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Žďárský

Osvědčení č.: 902

Kontakt: zdarsky@adexan.cz

Ev. č. průkazu: 185214

Vyhotoveno dne: 1.7.2021

Podpis:

