

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st.139
PSC, místo: 51101, Karlovice
K.ú., parcelní č.: Karlovice (663328), st.139
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 120 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 27.9
■ elektřina: 3.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	131 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	257 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	232 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.34 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Pavel Kuttler
Osvědčení č.: 1394
Kontakt: ku.pa@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 750696.0
Vyhotoveno dne: 21.07.2025

Podpis: Ing. Pavel Kuttler
Digitálně podepsal Ing. Pavel Kuttler
Datum: 2025.07.21 18:57:04 +02'00'