

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./ž.o.: Čechovská 67

PSČ, obec: 261 01 Příbram

K.ú., parcelní č.: Příbram VIII, 4232/20

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3720,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

60

Velmi
úsporná

B

90

120

173

Nehospodárná

E

225

Velmi
nehospodárná

F

278

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy


jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE > 80% - 280,0 (95 %)

Elektřina - 13,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,41 W/(m².K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

29 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

79 kWh/(m².rok)



Vytápění

39 kWh/(m².rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

37 kWh/(m².rok)



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)



Energetický specialista: Václav Nejedlý, Budovatelská 1896, 397 01 Písek

Osvědčení č.: 0747

Kontakt: vnejedly@cbox.cz

Ev. průkazů: 674006.1

Vyhotoveno dne: 21.12.2024

Podpis:

