

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Starokošířská, parc. 1320, 1321/2-12
PSČ, místo: Praha
K.ú., parcelní č.: Košíře (728764), 1320, 1321/2-12
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2827 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




**Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021**

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 222
■ elektřina: 22.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	86.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	56.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.37 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.77 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: Info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 331214.0

Vyhotoveno dne: 25.01.2021

Podpis:

