

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: , k.ú. 627 640, p.č. 362/4


PSČ, místo: 251 01, Dobřejovice

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 591.24 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0.81 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: 205.71 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

22.0

25.7


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou  
Doporučení

PODÍL ENERGOZOSITELŮ  
NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ Slunce, energie prostředí: 13.4  
■ elektrická energie: 9.6

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>							
<b>B</b>		84.0					
<b>C</b>	0.22					19.2	3.6
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>17.3</b>				<b>3.9</b>	<b>0.7</b>

Zpracovatel: **Ing. Pavel Morávek**Kontakt: **U Stírky 2036/8, 18200, Praha 8**

+420 602 458 319 / pav.moravek@seznam.cz

Osvědčení č.: **476**Vyhotoveno dne: **8.5.2019**

Podpis: