

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Slámová 1096/39

PSČ, obec: 619 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Černovice, 1207/3


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2213,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 384,8 (95 %)
- Elektřina - 20,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,15 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	119 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	183 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	151 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	9 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Petr Novák

Osvědčení č.: 186

Kontakt: energ.auditor@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 628942.0

Vyhotoveno dne: 22.08.2024

Podpis:

