

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2002 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jaselská, 1250, 1251, 1252


PSČ, místo: 295 01, Mnichovo Hradiště

K.ú., parcelní č.: Mnichovo Hradiště (697575), 2085/14

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3295

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C
94.1

Méně úsporná

D

Nehospodárna

E

Velmi
nehospodárna

F

Mimořádně
nehospodárna

G


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 226.1
elektrina: 6.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	70.5 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	54.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.89 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ondřej PODZIMEK

Osvědčení č.: 0583

Kontakt: projekce@podzimek.net

Ev. č. průkazu: 523189.0

Vyhotoveno dne: 14.08.2023



podpis:
projekt pozemních staveb, statika
stavebních konstrukcí

ING. ONDŘEJ PODZIMEK

Prerýšovice 770, Mnichovo Hradiště
IČO 450 964 73 DIČ CZ0612310815

tel+fax 326 774 784, e-mail projekce@podzimek.net