

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 32922.0

Ulice, číslo: Stonařov 304

PSČ, místo: 588 33 Stonařov

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 976,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,5 m²/m³

Energeticky vztahná plocha: 614,3 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

278



Dop.

338

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

170,758

207,794

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 10,5
Zemní plyn: 160,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádné uspokojení	A						
	B						
	C						
	D	Dop.				Dop.	7 / Dop.
	E					30	
	F	241					
	G	0,84					
Mimořádně neuspokojivě							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		148,08				18,68	4,00

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Janýr

Kontakt: Majakovského 1533/7, 586 01 Jihlava
+420 777 338 714; zdenek.janyr@tiscali.cz

Osvědčení č.: 1083

Vyhotoveno dne: 10.11.2016

Podpis:

