

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Hliníkách

PSČ, obec: 53701 Chrudim

K.ú., parcelní č.: Chrudim [654299], 3942


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6644,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 383,9 (90 %)  
Elektrina - 40,8 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>C</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	25 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>64 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	32 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: PPP, spol. s r.o.

Osvědčení č.: 1890

Kontakt: jaroslav\_cervinka@pppczech.cz



PPP, spol. s r.o. • Masarykovo nám. 1544  
Čardubice 530 02 • +420 466 530 221  
IČO: 42937094 • DIČ: CZ42937094  
www.pppczech.cz

Ev. č. průkazu: 401516.0

Vyhotoveno dne: 14.12.2021

Podpis: