

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: pozemek p.č. 633/6 v k.ú.Holýšov

PSČ, obec: 34562 Holýšov

K.ú., parcelní č.: Holýšov [641553], 633/6


Typ budovy: Bytový dům - A2

Celková energeticky vztažná plocha: 575,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 27,5 (63 %)
Elektřina - 16,0 (37 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,24 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	75 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Aleš Novotný, Volduchy 128, 33822 Volduchy

Osvědčení č.: 1653

Kontakt: 608 896 910, ales-novotny@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 781529.0

Vyhotoveno dne: 14.10.2025

Podpis:

Ing. Aleš Novotný

Digitálně podepsal Ing. Aleš Novotný
Datum: 2025.10.14 14:09:23 +02'00'