PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sportovní, 478
PSČ, místo: 25261, Jeneč
K.ú., parcelní č.: Jeneč u Prahy (658260), 679
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 776 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29	W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	29.0	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	63.6	kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	37.2	kWh/(m²·rok)	B
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	23.2	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.18	kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz príloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhotoveno dne: 09.09.2026
Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Uznání odborné kvalifikace podle § 10 zákona č. 406/2000 sb.
ES
156 11 2008
Energetický specialista