

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Divišovská 2310/1,3, Šternovská 2310/2

PSČ, obec: 149 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Chodov 728225, 3473/7


Typ budovy: Bytový dům_interní označení S0 04 A

Celková energeticky vztažná plocha: 7066,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 452,4 (84 %)
- Elektrina - 84,2 (16 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,51 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	33 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	76 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2 kWh/(m ² .rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	10 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Renata Straková

Osvědčení č.: 271

Kontakt: strakova@entech-group.cz

Ev. č. průkazu: 851221.0

Vyhotoveno dne: 19.5.2026

Podpis: