

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Větrníku 1290

PSČ, obec: 53705 Chrudim

K.ú., parcelní č.: Chrudim, st. 6403


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4122,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 486,3 (95 %)
- Elektřina - 27,8 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	125 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	98 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ondřej Balihar

Osvědčení č.: 0474

Kontakt: ondrej.balihar@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 496435.0

Vyhotoveno dne: 17.04.2023

Podpis: