PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Laštůvkova 725/53,726/55

PSČ, obec: 63500 Brno

K.ú., parcelní č.: Bystrc, 5858,5859

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **1993,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- **Zemní plyn - 179,1 (95 %)**
- **Elektřina - 8,4 (5 %)**



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	**0,43** W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	**46** kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**94** kWh/(m².rok)	C
Vytápění	**61** kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	**0** kWh/(m².rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	**30** kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	**4** kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D

Osvědčení č.: 629

Kontakt: info@petrsuchanek.cz

Ev. č. průkazu: 323548.0

Vyhotoveno dne: 8.12.2020

Podpis: