

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: BD B

PSČ, obec: 55101 Jaroměř

K.ú., parcelní č.: Jaroměř, 2073/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4092,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54

Velmi
úsporná

B

← 82

Úsporná

C

← 109

Méně úsporná

D

← 156

Nehospodárná

E

← 204

Velmi
nehospodárná

F

← 252

Mimořádně
nehospodárná


G

B
72

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 273,3 (93 %)
- Elektřina - 19,2 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,30 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

32 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

71 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

42 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

D

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. František HLÚŠEK

Osvědčení č.: 501

Kontakt: f.hlusek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 360668.1

Vyhotoveno dne: 21.08.2024

Podpis: