PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Oblá 27, 29, 31

PSČ, obec: 634 00 Brno [582786]

K.ú., parcelní č.: Nový Lískovec [610283], 2371

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **2604,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	61 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	108 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	76 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@chciprukaz.cz

ING. MICHAL TOMAN autorizovaný energetický specialista 1745 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 530337.0

Vyhotoveno dne: 14.09.2023

Podpis: