

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 547/108
PSC, místo: 38226, Černá v Pošumaví
K.ú., parcelní č.: Černá v Pošumaví (619868), 547/108
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztázná plocha: 249 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina: 39.6
■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 2.2
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	176 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	60.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Nucené větrání	0.06 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	109 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.66 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Office21, projekty a energetika budov s.r.o.

Osvědčení č.: 2126

Kontakt: frantisek.liska@office21.cz



Ev. č. průkazu: 822391.0

Vyhotoveno dne: 26.02.2026

Podpis: