

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Cottonové, 1967 / 8

PSČ, místo: 709 00, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), st. 2890

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 409

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 93.7

A

-0.0768

Velmi
úsporná

B

← 141

Úsporná

C

← 187

Méně úsporná

D

← 269

Nehospodárná

E

← 351

Velmi
nehospodárná

F

← 433

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 26.2
■ elektřina: 16.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.21 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

19.7 kWh/(m²·rok)



Vytápění

26.0 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

1.53 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

2.57 kWh/(m²·rok)

C



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

67.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.54 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: kucharik.j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 667958.0

Vyhotoveno dne: 11.12.2024

Podpis: