

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 196195.0

Ulice, číslo: Pomořanská č. 485/9 486/7 487/5

PSČ, místo: 181 00 Praha 8 - Trója

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 10364,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,21 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 17259,3 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



73 / Dop.



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1254,369


1347,142

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 164,2
 Dálkové teplo: 854,4
 Slunce a energie prostředí: 235,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		49 / Dop.				20 / Dop.	4 / Dop.
D	0,61 / Dop.						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		842,48				343,22	68,67

Zpracovatel: Ing. Michal Havlíček

Kontakt: Záhumení č.p. 68
747 64 Čavisov

Osvědčení č.: 0764

Vyhotoveno dne: 1.2.2019

Podpis: