

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Generála Selnera, 3258
PSC, místo: 272 01, Kladno
K.ú., parcelní č.: Kročehlavy (665126), 2880/87
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2244 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 156.1
elektřina: 11.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74.7 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	50.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.81 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc
Osvědčení č.: 0986
Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 782581.0
Vyhотовeno dne: 19.10.2025
Podpis:

