


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Telčicích, 5 / -
PSČ, místo: 53312, Chvaletice
K.ú., parcelní č.: Telčice (765694), 99/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 160

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 10.2
■ elektřina: 4.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.16 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	89.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	54.4 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.61 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jiří Dvořák, -
Osvědčení č.: 805
Kontakt: j-dvorak@seznam.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhotoveno dne: 21.11.2025
Podpis: