

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Chelčického 30

PSČ, obec: 378 04 Chlum u Třeboně

K.ú., parcelní č.: Chlum u Třeboně, St. 126


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 243,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 42,4 (79 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 9,6 (18 %)
- Elektřina - 1,5 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,52 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	120 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	220 kWh/(m ² .rok)	E
Vytápění	192 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 534417.0

Vyhotoveno dne: 04.10.2023

Podpis: