

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sokolovská (objekt A1), parc. 2705/35


PSC, místo: 34701, Tachov

K.ú., parcelní č.: Tachov (764914), 2705/35

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 2005

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 80
■ elektřina: 60.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	24.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	70.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	32.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.22 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	35.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.61 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 765949.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2025

Podpis: